

## **Einsätze 2025:**

<b>Datum</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Beschrieb</b>
11.02.2025	09.17	BMA; fehlerhafte Auslösung durch Bauarbeiten
18.02.2025	06.21	BMA; Rauchentwicklung durch defekten Keilriemen an Maschine
07.04.2025	07.40	BMA; Lagerschaden an Ventilator
11.06.2025	09.48	BMA; Brand in Elektroverteiler
15.06.2025	18.30	Wasser in Keller
29.06.2025	18.40	Brand klein; Überhitztes Auto in Tiefgarage
01.08.2025	19.57	Brand klein; Unterflur-Container brennt
01.08.2025	23.16	Brand klein; Sachbeschädigung Brand bei „Bücherbänkli“
19.09.2025	18.41	Handtaster Sprinkler; Fehlauflösung durch Handwerker
27.09.2025	11.27	Handtaster Sprinkler; Beschädigte Sprinkleranlage
22.10.2025	05.25	Brand gross; Brand von Maschine
13.11.2025	13.51	BMA; Fehlalarm durch Täuschung
24.11.2025	04.32	BMA; Defekte Sprinkleranlage
25.11.2025	17.25	Oelspur in Eschlikon

Firstresponder Einsätze Eschlikon Bichelsee-Balterswil:

13 Stück